


Gutachterliche Stellungnahme

Projekt	Brandschutzkonzeption Jeremias Wassertrüdingen
Bauherr	Jeremias GmbH, Wassertrüdingen
Anlass	Einbau Lackieranlage Opfenrieder Str. 19
Ersteller	Göbell
Datum	23.11.2020
Bezug	Brandschutzkonzept vom 14.04.2018

Der Bauherr plant im Bereich Sandstrahlen (Achsen A/B – 1-7) eine Absauganlage zu errichten. Im Brandschutzkonzept vom 14. April 2018 wird dieser Bereich als Einbau nach Industriebaurichtlinie bewertet. An die Bauteile dieses Einbaus werden brandschutztechnisch keine Forderung gestellt.

Die Abtrennung eines Teilbereiches des Sandstrahlbereiches ist zulässig und brandschutztechnisch unbedenklich. Sofern in den Bereichen dauerhafte Arbeitsplätze entstehen, ist dafür zu sorgen, dass zwei Rettungswege zur Verfügung stehen, wobei diese Rettungswege auch durch die Halle führen können.

Coburg, den 23.11.2020



Johannes Göbell

Architekt, Dipl. Ing. (fh), MEng. vorbeugender Brandschutz
Geprüfter Sachverständiger für vorbeugenden Brandschutz (EIPOS zertifiziert)