

Sachgebiet		Sachbearbeiter	
Amt 2 - Bauverwaltung		Herr Nägele	
Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Werkausschuss	28.04.2022	öffentlich	Entscheidung
Betreff			
Ersatz der Wirbeljetpumpe im Pumpwerk Entengraben			

Sachverhalt:

Der Wirbeljet im RÜB 2 Entengraben ist defekt. Der Wirbeljet wird zur automatischen Reinigung des RÜB 2 benötigt. Nach Überprüfung durch die Fa. Augustin wurde festgestellt, dass eine Reparatur nicht mehr lohnenswert ist, da diese Pumpe bereits 33 Jahre alt ist. Es wurden zwei Angebote zum Austausch der defekten Pumpe eingeholt. Nach Abstimmung des Bauamtes mit dem Kläranlagenpersonal soll eine Pumpe der Fa. CAPRARI angeschafft werden. Mit diesem Pumpentyp hat die Kläranlage beste Erfahrungen gemacht und für den vorgesehenen Einsatzzweck bietet die Fa. CAPRARI die günstigsten Pumpen. Auch kann der Unterhalt, gerade im Bereich der Kläranlage sehr wichtig, durch die Firma Augustin erfolgen und eine Niederlassung des Herstellers befindet sich mit Fürth in der näheren Umgebung.

Preis Fa. Augustin 8.387,72 €

Preis Fa. CAPRARI 9.300,98 €

Das Stadtbauamt schlägt vor, eine neue CAPRARI-Pumpe bei der Fa. Augustin zu kaufen.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Werkausschuss beschließt die Anschaffung der Caprari-Pumpe der Firma Augustin zu 8.387,72 € für die Kläranlage Wassertrüdingen als Ersatzbeschaffung.