
Sachgebiet Amt 2 - Bauverwaltung	Sachbearbeiter Herr Nägele
--	--------------------------------------

Beratung Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Werkausschuss	Datum 21.09.2023	Behandlung öffentlich	Zuständigkeit Entscheidung
---	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Betreff
Ausbau Parkplatz Poststraße 1 in Wassertrüdingen

Sachverhalt:

Die beauftragte Firma HBG ist inzwischen fast fertig mit dem Bau des geförderten Parkplatzes Poststraße 1 in Wassertrüdingen.

Leider hat sich bei der Erstellung der Koffersohle herausgestellt, dass bei den damaligen Abbrucharbeiten der eingebrachte Boden nicht ausreichend verdichtet wurde. Im Bereich des ehemaligen „Discokellers“ musste der Boden erneut ausgebaut und lagenweise verdichtet wieder eingebaut werden. Auch im übrigen Bereich wurde der Boden nicht ausreichend verdichtet wobei dabei der reichliche Regen vor Baubeginn im August den Boden zusätzlich aufgeweicht hat. Vermutlich ist man damals davon ausgegangen, dass bis zum Ausbau der Fläche nach der Gartenschau der Boden sich ausreichend gesetzt hat. Die damals ausführende Firma kann leider nicht mehr belangt werden. Die Fa. HBG hat nun in Absprache mit einem Bodengutachter, dem Planer und dem Bauamt eine Bodenverbesserung in Form einer hydraulisch gebundenen Schottertragschicht eingebaut.

Inzwischen liegt der Stadt der geprüfte Nachtrag in Höhe von 19.473,40€ vor. Davon werden durch die Städtebauförderung 60% übernommen.

Das Bauamt bittet den Ausschuss, dem Nachtrag im Nachgang zu genehmigen.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Werkausschuss beschließt dem Nachtrag Nummer 3 bezüglich dem Einbau einer HGT-Schicht in Höhe von 19.473,40€ zuzustimmen.